

滨州天楹环保能源有限公司烟气检测数据汇总

2018年第一 季度	检测日期	2018/3/4			检测单位	安徽壹博检测科技有限公司
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	
	烟尘	30	9.5	停炉	11.5	
	二氧化硫	100	28.3		14.4	
	氮氧化物	300	175		118	
	氯化氢	60	27.8		28.5	
	一氧化碳	100	ND		16	
	检测日期	2018/6/13			检测单位	安徽壹博检测科技有限公司
2018年第二 季度	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	
	烟尘	30	7.87	9.33	ND	
	二氧化硫	100	36	39.67	24	
	氮氧化物	300	108.67	157.67	155	
	氯化氢	60	25.88	19.8	37.7	
	一氧化碳	100	ND	6.17	10.25	

滨州天楹环保能源有限公司烟气重金属检测数据汇总

2018年1月	检测日期	2018/1/16			检测单位	安徽壹博检测科技有限公司
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	
	汞及其化合物	0.05	0.000191	0.0002	停炉	
	镉及其化合物	0.1	ND	0.043		
	铅及其化合物	1	0.0404	0.0466		
2018年2月	检测日期	2018/2/24			检测单位	安徽壹博检测科技有限公司
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	
	汞及其化合物	0.05	0.0000876	停炉	0.000274	
	镉及其化合物	0.1	0.00366		0.0219	
	铅及其化合物	1	0.0381		0.0406	
2018年3月	检测日期	2018/3/3			检测单位	安徽壹博检测科技有限公司
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	
	汞及其化合物	0.05	0.000078	停炉	0.000236	
	镉及其化合物	0.1	0.00271		0.0191	
	铅及其化合物	1	0.0435		0.148	
2018年4月	检测日期	2018/4/26			检测单位	安徽壹博检测科技有限公司
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	
	汞及其化合物	0.05	0.000149	0.000277	0.000255	
	镉及其化合物	0.1	0.00082	0.0013	0.00862	
	铅及其化合物	1	0.00337	ND	0.0867	
2018年5月	检测日期	2018/2/24			检测单位	安徽壹博检测科技有限公司
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	
	汞及其化合物	0.05	0.000107	0.0000274	0.000125	
	镉及其化合物	0.1	0.000482	0.00117	0.00999	
	铅及其化合物	1	0.0354	0.0311	0.0494	
2018年6月	检测日期	2018/6/13			检测单位	安徽壹博检测科技有限公司
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	
	汞及其化合物	0.05	0.000094	0.000172	0.000156	
	镉及其化合物	0.1	ND	0.00103	0.000767	
	铅及其化合物	1	ND	0.142	0.157	

滨州天楹环保能源有限公司废水检测数据汇总

2018年1月	检测日期	2018年1月16日	检测单位	安徽壹博检测科技有限公司
	检测项目	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)		检测结果(除注明外,单位mg/L)
	六价铬	0.5		ND
	总砷	0.3		0.00628
	总汞	0.005		ND
	总铅	0.5		0.148
	总镉	0.05		0.026
	总铬	0.5		0.198
	PH值	6.5—9.5		8.16
	悬浮物	400		7
	全盐量	——		512
	COD	500		458
	BOD	350		121
	氨氮	45		5.9
挥发酚	1		0.015	
粪大肠菌群数	——		700	
2018年2月	检测日期	2018年2月24日	检测单位	安徽壹博检测科技有限公司
	检测项目	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)		检测结果(除注明外,单位mg/L)
	六价铬	0.5		0.012
	总砷	0.3		ND
	总汞	0.005		ND
	总铅	0.5		0.085
	总镉	0.05		0.041
总铬	0.5		0.053	
2018年3月	检测日期	2018年3月3日	检测单位	安徽壹博检测科技有限公司
	检测项目	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)		检测结果(除注明外,单位mg/L)
	六价铬	0.5		0.009
	总砷	0.3		ND
	总汞	0.005		ND
	总铅	0.5		0.086
总镉	0.05		0.042	
总铬	0.5		0.062	
2018年4月	检测日期	2018年4月26日	检测单位	安徽壹博检测科技有限公司
	检测项目	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)		检测结果(除注明外,单位mg/L)
	六价铬	0.5		0.012
	总砷	0.3		0.00594
	总汞	0.005		0.000888
	总铅	0.5		0.09
	总镉	0.05		0.007
总铬	0.5		0.093	
2018年5月	检测日期	2018年5月17日	检测单位	安徽壹博检测科技有限公司
	检测项目	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)		检测结果(除注明外,单位mg/L)
	六价铬	0.5		ND
	总砷	0.3		0.00158
	总汞	0.005		ND
	总铅	0.5		ND
	总镉	0.05		ND
	总铬	0.5		ND
	PH值	6.5—9.5		6.53
	悬浮物	400		12
	全盐量	——		904
	COD	500		48
	BOD	350		10.8
	氨氮	45		2.92
挥发酚	1		0.038	
粪大肠菌群数	——		ND	
2018年6月	检测日期	2018年6月13日	检测单位	安徽壹博检测科技有限公司
	检测项目	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)		检测结果(除注明外,单位mg/L)
	六价铬	0.5		ND
	总砷	0.3		0.00965
	总汞	0.005		ND
	总铅	0.5		ND
总镉	0.05		0.04	
总铬	0.5		ND	

滨州天楹环保能源有限公司飞灰检测数据汇总

	检测日期	2018年1月17日	检测单位	安徽壹博检测科技有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)		检测结果 (除注明外, 单位mg/L)
2018年1月	含水率 (%)	30		10.9
	钡	25		0.177
	铍	0.02		0.00204
	镉	0.15		0.14
	总铬	4.5		0.53
	铜	40		0.36
	镍	0.5		0.182
	铅	0.25		0.141
	硒	0.1		0.014
	锌	100		0.722
	汞	0.05		0.00431
	砷	0.3		0.003
	六价铬	1.5		0.171
	二噁英	3 μg/kg		0.1 μg/kg
	2018年2月	检测日期	2018年2月24日	检测单位
检测项目		标准 (除注明外, 单位mg/L)		检测结果 (除注明外, 单位mg/L)
含水率 (%)		30		18.3
钡		25		0.271
铍		0.02		0.019
镉		0.15		0.125
总铬		4.5		1.64
铜		40		ND
镍		0.5		0.116
铅		0.25		0.201
硒		0.1		0.0013
锌		100		0.232
汞		0.05		0.004
砷		0.3		0.0028
六价铬		1.5		0.015
二噁英	3 μg/kg		0.17 μg/kg	
2018年3月	检测日期	2018年3月9日	检测单位	安徽壹博检测科技有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)		检测结果 (除注明外, 单位mg/L)
	含水率 (%)	30		18.3
	钡	25		0.271
	铍	0.02		0.019
	镉	0.15		0.125
	总铬	4.5		1.64
	铜	40		ND
	镍	0.5		0.116
	铅	0.25		0.201
	硒	0.1		0.0013
	锌	100		0.232
	汞	0.05		0.004
	砷	0.3		0.0028
	六价铬	1.5		0.015
二噁英	3 μg/kg		0.12 μg/kg	

2018年4月	检测日期	2018年4月26日	检测单位	安徽壹博检测科技有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	含水率 (%)	30	19.2	
	钡	25	1.86	
	铍	0.02	ND	
	镉	0.15	0.02	
	总铬	4.5	0.08	
	铜	40	ND	
	镍	0.5	ND	
	铅	0.25	0.18	
	硒	0.1	0.035	
	锌	100	1.1	
	汞	0.05	0.00006	
	砷	0.3	0.0178	
	六价铬	1.5	ND	
二噁英	3 μ g/kg	0.14 μ g/kg		
2018年5月	检测日期	2018年5月17日	检测单位	安徽壹博检测科技有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	含水率 (%)	30	21.7	
	钡	25	2.29	
	铍	0.02	ND	
	镉	0.15	0.136	
	总铬	4.5	0.404	
	铜	40	0.127	
	镍	0.5	0.454	
	铅	0.25	0.217	
	硒	0.1	0.00599	
	锌	100	0.251	
	汞	0.05	ND	
	砷	0.3	ND	
	六价铬	1.5	ND	
二噁英	3 μ g/kg	0.044 μ g/kg		
2018年6月	检测日期	2018年6月13日	检测单位	安徽壹博检测科技有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	含水率 (%)	30	28.4	
	钡	25	1.02	
	铍	0.02	ND	
	镉	0.15	0.144	
	总铬	4.5	ND	
	铜	40	ND	
	镍	0.5	0.276	
	铅	0.25	ND	
	硒	0.1	0.033	
	锌	100	0.16	
	汞	0.05	ND	
	砷	0.3	0.0037	
	六价铬	1.5	ND	
二噁英	3 μ g/kg	0.028 μ g/kg		

滨州天楹环保能源有限公司炉渣热灼减率检测数据汇总

2018年1月	检测日期	2018/1/17	检测单位	安徽壹博检测科技有限公司		
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)			
	热灼减率	5	1#	2#	3#	
			4.76	4.78	停炉	
2018年2月	检测日期	2018/2/24	检测单位	安徽壹博检测科技有限公司		
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)			
	热灼减率	5	1#	2#	3#	
			1.42	停炉	3.4	
2018年3月	检测日期	2018/3/3	检测单位	安徽壹博检测科技有限公司		
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)			
	热灼减率	5	1#	2#	3#	
			1.6	停炉	3.68	
2018年4月	检测日期	2018/4/26	检测单位	安徽壹博检测科技有限公司		
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)			
	热灼减率	5	1#	2#	3#	
			2.94	3.63	2.51	
2018年5月	检测日期	2018/5/17	检测单位	安徽壹博检测科技有限公司		
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)			
	热灼减率	5	1#	2#	3#	
			3.5	1.52	2.36	
2018年6月	检测日期	2018/6/13	检测单位	安徽壹博检测科技有限公司		
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)			
	热灼减率	5	1#	2#	3#	
			4.13	2.59	4.52	

滨州天楹环保能源有限公司烟气二噁英检测数据汇总

2018年 上半年	检测日期	2018/6/8	检测单位	四川中晟环保科技有限公司		
	检测项目	标准 (ng-TEQ/m ³)	检测结果 (ng-TEQ/m ³)			
	烟气二噁英	0.1	停炉	1#	2#	3#
					0.058	0.13
					0.04	0.07
				0.09	0.05	
	平均值			0.063	0.083	