

2016 年启东天楹环保能源有限公司自行监测结果

启东天楹环保能源有限公司烟气检测数据汇总

2016年第一 季度	检测日期	2016. 2. 16		检测单位	苏州华测检测技术有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	烟尘	30	8. 31	9. 2	8. 24	/	/
	二氧化硫	100	ND	ND	ND	/	/
	氮氧化物	300	263	204	216	/	/
	氯化氢	60	2. 3	8. 2	1. 4	/	/
	一氧化碳	100	7	5	5	/	/
	氟化氢	1	ND	ND	ND	/	/
2016年第二 季度	检测日期	2016. 5. 23		检测单位	苏州华测检测技术有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	烟尘	30	8. 6	8. 1	9. 4	/	/
	二氧化硫	100	ND	ND	ND	/	/
	氮氧化物	300	108	117	255	/	/
	氯化氢	60	9. 8	20	0. 8	/	/
	一氧化碳	100	8	14	2	/	/
	氟化氢	1	ND	ND	ND	/	/

启东天楹环保能源有限公司烟气重金属检测数据汇总

2016年3月	检测日期	3. 16		检测单位	苏州华测检测技术有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0. 05	0. 011	0. 0099	0. 008	/	/
	镉及其化合物	0. 1	0. 0286	0. 0247	ND	/	/
	铅及其化合物	1	0. 49	0. 36	ND	/	/
2016年5月	检测日期	5. 23		检测单位	苏州华测检测技术有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0. 05	0. 0027	0. 0054	0. 0067	/	/
	镉及其化合物	0. 1	0. 0667	0. 0117	0. 0036	/	/
	铅及其化合物	1	0. 71	0. 26	0. 04	/	/
2016年7月	检测日期	7. 30		检测单位	苏州华测检测技术有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0. 05	0. 0076	ND	0. 005	/	/
	镉及其化合物	0. 1	0. 0394	ND	0. 0167	/	/
	铅及其化合物	1	0. 62	0. 04	0. 26	/	/

启东天楹环保能源有限公司废水检测数据汇总

2016年第一 季度	检测日期	2.15	检测单位	苏州华测检测技术有限公司
	检测项目	标准（除注明外， 单位mg/L）	检测结果（除注明外，单 位mg/L）	
	PH	6-9	8.13	
	悬浮物	400	9	
	COD	500	42.9	
	氨氮	——	2.8	
	总氮	——	22.1	
	总磷	——	0.43	
	石油类	20	ND	
2016年第二 季度	检测日期	5.24	检测单位	苏州华测检测技术有限公司
	检测项目	标准（除注明外， 单位mg/L）	检测结果（除注明外，单 位mg/L）	
	PH	6-9	7.64	
	悬浮物	400	47	
	COD	500	167	
	氨氮	——	3.34	
	总氮	——	193	
	总磷	——	1.48	
	石油类	20	0.22	

启东天楹环保能源有限公司飞灰检测数据汇总

2016年第一 季度	检测日期	2.15	检测单位	苏州华测检测技术有限公司		
	检测项目	标准（除注明外，	检测结果（除注明外，单位			
	含水率（%）	30	21			
	汞	0.05	ND			
	铜	40	ND			
	锌	100	0.088			
	铅	0.25	0.18			
	镉	0.15	ND			
	铍	0.02	ND			
	钡	25	0.969			
	镍	0.5	ND			
	砷	0.3	0.003			
	硒	0.1	0.0022			
	六价铬	1.5	ND			
总铬	4.5	0.04				
2016年第二 季度	检测日期	5.24	检测单位	苏州华测检测技术有限公司		
	检测项目	标准（除注明外，	检测结果（除注明外，单位			
	含水率（%）	30	19.6			
	汞	0.05	ND			
	铜	40	ND			
	锌	100	0.01			
	铅	0.25	0.06			
	镉	0.15	ND			
	铍	0.02	ND			
	钡	25	0.776			
	镍	0.5	ND			
	砷	0.3	0.0192			
	硒	0.1	0.0004			
	六价铬	1.5	ND			
总铬	4.5	0.16				

启东天楹环保能源有限公司炉渣热灼减率检测数据汇总

2016年2月	检测日期	2.15	检测单位	苏州华测检测技术有限公司				
	检测项目	标准（%）	检测结果（%）					
	热灼减率	5	1.28	1.37	1.2	/	/	
2016年5月	检测日期	5.24	检测单位	苏州华测检测技术有限公司				
	检测项目	标准（%）	检测结果（%）					
	热灼减率	5	1.56	1.52	1.57	/	/	
2016年7月	检测日期	7.30	检测单位	苏州华测检测技术有限公司				
	检测项目	标准（%）	检测结果（%）					
	热灼减率	5	1.6	0.6	2.7	/	/	

启东天楹环保能源有限公司烟气二噁英检测数据汇总

2016年 上半年	检测日期	3.17-3.19	检测单位	中科院上海高等研究院				
	检测项目	标准 (ng-TEQ/m ³)	检测结果 (ng-TEQ/m ³)					
			1#	2#	3#	4#	5#	
	烟气二噁英	0.1	0.097	0.077	0.065	/	/	
			0.083	0.084	0.054	/	/	
			0.095	0.068	0.063	/	/	