

滨州天楹环保能源有限公司烟气检测数据汇总

2016年第三季度	检测日期	2016年9月9日		检测单位	江苏力维检测科技有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m <sup>3</sup> )	1#	2#	3#	4#	5#
	烟尘	30	11.3	16	/	/	/
	二氧化硫	100	37	47	/	/	/
	氮氧化物	300	187	256	/	/	/
	氯化氢	60	5.67	9.13	/	/	/
	一氧化碳	100	29	35	/	/	/
2016年第四季度	检测日期	2016年12月14日		检测单位	江苏力维检测科技有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m <sup>3</sup> )	1#	2#	3#	4#	5#
	烟尘	30	14.4	11.3	/	/	/
	二氧化硫	100	未检出	未检出	/	/	/
	氮氧化物	300	237	193	/	/	/
	氯化氢	60	3.51	1.52	/	/	/
	一氧化碳	100	未检出	未检出	/	/	/

滨州天楹环保能源有限公司烟气重金属检测数据汇总

2016年7月	检测日期	2016年7月27日		检测单位	江苏力维科技检测有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m <sup>3</sup> )	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	0.000054	停炉检修	/	/	/
	镉及其化合物	0.1	未检出	停炉检修	/	/	/
	铅及其化合物	1	未检出	停炉检修	/	/	/
2016年9月	检测日期	2016年9月9日		检测单位	江苏力维科技检测有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m <sup>3</sup> )	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	未检出	未检出	/	/	/
	镉及其化合物	0.1	未检出	未检出	/	/	/
	铅及其化合物	1	未检出	未检出	/	/	/
2016年11月	检测日期	2016年11月8日		检测单位	江苏力维科技检测有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m <sup>3</sup> )	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	0.000144	0.0000672	/	/	/
	镉及其化合物	0.1	未检出	未检出	/	/	/
	铅及其化合物	1	0.00378	0.00591	/	/	/
2016年12月	检测日期	2016年12月14日		检测单位	江苏力维科技检测有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m <sup>3</sup> )	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	0.0000774	0.000059	/	/	/
	镉及其化合物	0.1	未检出	未检出	/	/	/
	铅及其化合物	1	0.0218	0.0157	/	/	/

滨州天楹环保能源有限公司废水检测数据汇总

检测日期	2016年10月12日		检测单位	江苏力维检测科技有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
2016年10月	PH	6-9	6.71	
	COD	60	18	
	BOD	20	2.4	
	SS	20	15	
	氨氮	8	4.9	
	挥发酚	0.5	未检出	
	六价铬	0.05	未检出	
	全盐量	-----	-----	
	砷	0.004	0.003	
	铅	0.0024	未检出	
	汞	0.0002	0.000106	
	镉	0.0001	未检出	
	粪大肠菌群数	10000	1700	

滨州天楹环保能源有限公司飞灰检测数据汇总

检测日期	2016年7月27日		检测单位	江苏力维检测科技有限公司	
	检测项目	标准 (除注明外, 单位)	检测结果 (除注明外, 单位)		
2016年7月	含水率 (%)	30	25.3		
	钡	25	3.3		
	铍	0.02	未检出		
	镉	0.15	未检出		
	总铬	4.5	未检出		
	铜	40	未检出		
	镍	0.5	未检出		
	铅	0.25	0.00474		
	硒	0.1	0.011		
	锌	100	6.06		
	汞	0.05	未检出		
	砷	0.3	0.00335		
	六价铬	1.5	未检出		
	2016年9月	检测日期	2016年9月9日		检测单位
检测项目		标准 (除注明外, 单位)		检测结果 (除注明外, 单位)	
含水率 (%)		30		8.09	
钡		25		1.39	
铍		0.02		未检出	
镉		0.15		未检出	
总铬		4.5		未检出	
铜		40		未检出	
镍		0.5		0.018	
铅		0.25		未检出	
硒		0.1		0.00504	
锌		100		0.022	
汞		0.05		0.00018	
砷		0.3		0.00663	
六价铬	1.5		未检出		

2016年10月	检测日期	2016年10月12日	检测单位	江苏力维检测科技有限公司
	检测项目	标准（除注明外，	检测结果（除注明外，单位	
	含水率（%）	30	4.58	
	钡	25	1.05	
	铍	0.02	未检出	
	镉	0.15	未检出	
	总铬	4.5	未检出	
	铜	40	0.024	
	镍	0.5	未检出	
	铅	0.25	0.00254	
	硒	0.1	0.00882	
	锌	100	未检出	
	汞	0.05	0.00122	
	砷	0.3	0.0034	
	六价铬	1.5	未检出	
2016年11月	检测日期	2016年11月8日	检测单位	江苏力维检测科技有限公司
	检测项目	标准（除注明外，	检测结果（除注明外，单位	
	含水率（%）	30	17.7	
	钡	25	1.15	
	铍	0.02	未检出	
	镉	0.15	未检出	
	总铬	4.5	0.047	
	铜	40	未检出	
	镍	0.5	未检出	
	铅	0.25	未检出	
	硒	0.1	0.00552	
	锌	100	0.081	
	汞	0.05	0.00328	
	砷	0.3	未检出	
	六价铬	1.5	未检出	
2016年12月	检测日期	2016年12月14日	检测单位	江苏力维检测科技有限公司
	检测项目	标准（除注明外，	检测结果（除注明外，单位	
	含水率（%）	30	17.7	
	钡	25	0.782	
	铍	0.02	未检出	
	镉	0.15	0.000845	
	总铬	4.5	0.086	
	铜	40	0.011	
	镍	0.5	0.02	
	铅	0.25	0.0174	
	硒	0.1	0.00178	
	锌	100	0.061	
	汞	0.05	0.000336	
	砷	0.3	未检出	
	六价铬	1.5	未检出	

滨州天楹环保能源有限公司炉渣热灼减率检测数据汇总

2016年7月	检测日期	2016年7月27日	检测单位	江苏力维检测科技有限公司				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	备注			
			2.03	2.03	混合取样			
2016年8月	检测日期	2016年8月22日	检测单位	滨州天楹环保能源有限公司				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	5#	
			2.76	2.81	/	/	/	
2016年9月	检测日期		检测单位					
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	5#	
			1.69	1.69	/	/	/	
2016年10月	检测日期		检测单位					
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	5#	
			1.84	1.93	/	/	/	
2016年11月	检测日期		检测单位					
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	5#	
			2.93	2.74	/	/	/	
2016年12月	检测日期		检测单位					
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	5#	
			2.24	2.24	/	/	/	

滨州天楹环保能源有限公司烟气二噁英检测数据汇总

2016年 下半年	检测日期	2016年11月28日	检测单位	中国科学院上海高等研究院				
	检测项目	标准 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> )	检测结果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> )					
	烟气二噁英	0.1	1#	2#	3#	4#	5#	
			停炉	0.082	/	/	/	
停炉			0.086	/	/	/		
			停炉	0.088	/	/	/	